

Roncade, come da firma digitale

Pratica Piave Servizi S.p.A. n° AUTSC27031-1-2024 / AUTSC-21-2023

Pratica 01835420306-12102023-1058

OGGETTO: Parere su pratica di Autorizzazione Unica Ambientale del 12/10/2023 della Società LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L. - VIA G. PASCOLI 23/24, in COMUNE DI QUARTO D'ALTINO (VE).

SUAP

Spett.le SUAP del
COMUNE DI QUARTO D'ALTINO
Ufficio Tecnico
PIAZZA SAN MICHELE 1
30020 - QUARTO D'ALTINO(VE)

PEC

Spett.le
CITTA' METROPOLITANA DI VENEZIA
VIA FORTE MARGHERA 191
30173 - VENEZIA (VE)

Esaminata la documentazione trasmessa alla scrivente Società con nota del 17/10/2023 prot. n. 24836, e le successive integrazioni del 09/11/2023 prot. nn. 26743 e 26744, 11/12/2023 prot. n. 29223, 18/12/2023 prot. n. 29837, 18/01/2024 prot. n.1485, 26/01/2024 prot. n. 2239, 07/02/2024 prot. n. 3146, 19/02/2024 prot. n. 4173, 21/02/2024 prot. n. 4497, 26/02/2024 prot. n. 4832, 29/02/2024 prot. n. 5271, 01/03/2024 prot. n. 5451 in relazione alla richiesta di A.U.A. della Società LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L., con la presente, si comunicano, per quanto di competenza della scrivente Società, le disposizioni/prescrizioni che dovranno essere inserite nel provvedimento di A.U.A. in itinere:

La Società LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L., nella persona del proprio Legale Rappresentante *pro-tempore*, è autorizzata a scaricare le acque reflue industriali derivanti dall'attività di lavanderia industriale, svolta nella propria sede operativa di VIA G. PASCOLI 23/24, in COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, nella pubblica fognatura di VIA G. PASCOLI, in COMUNE DI QUARTO D'ALTINO, che convoglia i reflui al Depuratore di Quarto d'Altino - Via Marconi, con le seguenti **prescrizioni**:

- 1. l'attivazione dello scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali è subordinato all'emissione da parte di Piave Servizi S.p.A. del certificato di regolare esecuzione delle opere di allacciamento alla fognatura comunale (nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato), che attesterà la conformità al parere di Piave Servizi S.p.A. prot. n. 6036 del 07/03/2024 delle opere di allacciamento eseguite, nonché al rilascio della specifica A.U.A.;**
2. i limiti alle emissioni non devono essere conseguiti in alcun modo mediante diluizione;
3. il pozzetto di ispezione e controllo deve essere sempre accessibile al personale preposto nonché agli altri organi di vigilanza e controllo, come previsto dall'art. 129 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione delle opere interne di fognatura;

Piave Servizi S.p.A.

**Numero verde
Servizio Clienti**
800 016076
**Numero verde
Pronto intervento**
800 590705

Sede legale
31013 Codognè (TV)
Via F. Petrarca, 3
Sede secondaria
31056 Roncade (TV)
Via T. Vecellio, 8

Capitale sociale
€ 6.134.230,00
interamente versato
C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV
03475190272
R.E.A. TV 364485

Contatti
Tel. 0438 795743
Fax 0438 795752
www.piaveservizi.eu
info@piaveservizi.eu
pec: piaveservizi@legalmail.it



5. **il quantitativo giornaliero massimo di portata scaricata in pubblica fognatura non può essere superiore a 173 m³**;
6. deve essere assicurato il regolare funzionamento del misuratore elettromagnetico di portata allo scarico nonché dell'apposito registratore che memorizzi il volume di refluo immesso in pubblica fognatura (**portata istantanea e totalizzata ad intervalli regolari di un minuto**) e gli altri eventi significativi. Tale strumentazione deve essere dotata di batteria tampone al fine di garantirne il funzionamento anche in caso di temporanea interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica;
7. i suddetti dati registrati devono essere messi a disposizione della Piave Servizi S.p.A., che potrà verificarli ogni qualvolta lo ritenga opportuno senza che la Società possa nulla eccepire in merito. **Tali dati devono essere comunque trasmessi alla Piave Servizi S.p.A. in formato excell, csv o txt con frequenza trimestrale**;
8. devono essere eseguite analisi di autocontrollo dello scarico come di seguito elencato:

Parametro chimico	U.M.	Periodo	Frequenza nel periodo
pH		mensile	1
COD (Richiesta Chimica di Ossigeno)	mg/l O2	mensile	1
BOD5 (Richiesta Biochimica di Ossigeno)	mg/l O2	mensile	1
Solidi Sospesi Totali (SST)	mg/l	mensile	1
Tensioattivi anionici	mg/l	mensile	1
Tensioattivi cationici	mg/l	mensile	1
Tensioattivi non ionici	mg/l	mensile	1
Tensioattivi totali	mg/l	mensile	1
Fosforo Totale	mg/l P	mensile	1
Azoto totale	mg/l N	mensile	1
Azoto Ammoniacale	mg/l NH4	mensile	1
Azoto Nitroso (Nitriti)	mg/l	mensile	1
Azoto Nitrico (Nitrati)	mg/l	mensile	1
Solventi organici clorurati	mg/l	mensile	1
Cloruri	mg/l	mensile	1
Solfati	mg/l	mensile	1

Di tali autocontrolli deve essere data comunicazione a Piave Servizi S.p.A., a mezzo email (info@piaveservizi.eu), almeno una settimana prima del campionamento, per concordare l'eventuale presenza durante lo stesso di personale di Piave Servizi S.p.A.. I rapporti di prova dovranno riportare per ogni parametro la metodica utilizzata, essere validati da un professionista abilitato e conservati presso lo stabilimento da cui origina lo scarico, a disposizione delle autorità di controllo, per tutta la durata della presente autorizzazione. Una copia dei referti analitici dovrà essere trasmessa alla Piave Servizi S.p.A., con sede in Via Petrarca n. 3, Codognè (TV), entro 10 giorni dalla data di ricezione degli stessi, a mezzo email (info@piaveservizi.eu) o tramite posta;

9. entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno per tutta la durata della presente autorizzazione deve essere trasmessa alla Piave Servizi S.p.A. a mezzo fax/email o tramite posta la "Denuncia semestrale di approvvigionamento idrico autonomo e scarico in pubblica fognatura di attività produttive", utilizzando l'apposito modulo fornito dalla Piave Servizi S.p.A.;
10. la tariffa di fognatura e depurazione dovuta dalla Società, verrà calcolata in base alla normativa vigente e alle modalità previste dall'Autorità competente, facendo riferimento ai quantitativi di acque reflue scaricati o, in mancanza di installazione di apposito misuratore di portata allo scarico o di anomalo/irregolare funzionamento dello stesso, ai quantitativi di acqua prelevati previa verifica da parte di Piave Servizi S.p.A. dei dati dichiarati;

Piave Servizi S.p.A.

**Numero verde
Servizio Clienti**
800 016076
**Numero verde
Pronto intervento**
800 590705

Sede legale
31013 Codognè (TV)
Via F. Petrarca, 3
Sede secondaria
31056 Roncade (TV)
Via T. Vecellio, 8

Capitale sociale
€ 6.134.230,00
interamente versato
C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV
03475190272
R.E.A. TV 364485

Contatti
Tel. 0438 795743
Fax 0438 795752
www.piaveservizi.eu
info@piaveservizi.eu
pec: piaveservizi@legalmail.it



11. è obbligatoria la tenuta del Quaderno di manutenzione dell'impianto di depurazione (su modello fornito e vidimato dalla Piave Servizi S.p.A. o su documento equivalente previa approvazione di Piave Servizi S.p.A.) dove registrare gli interventi eseguiti sull'impianto e/o sull'eventuale strumentazione installata (misuratore di portata, campionatore, etc) e, salvo diverse disposizioni normative in materia, del Registro di carico e scarico rifiuti (o diversa documentazione all'uopo), che dovranno essere conservati presso l'impianto stesso;
12. il trasferimento dell'attività in altro luogo nonché la diversa destinazione d'uso dell'immobile, l'ampliamento e/o la ristrutturazione dello stesso da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative/quantitative diverse da quello esistente, comporterà la decadenza dell'A.U.A. relativamente allo scarico in pubblica fognatura e l'obbligo di richiesta di nuova autorizzazione;
13. ogni riversamento in fognatura di sostanze diverse da quelle previste in sede di autorizzazione dovrà essere comunicato alla Piave Servizi S.p.A. entro e non oltre 1 ora dall'accadimento;
14. ogni malfunzionamento e/o interruzione, temporanea o prolungata, degli eventuali trattamenti depurativi interni, previsti in sede di autorizzazione, dovrà essere comunicato alla Piave Servizi S.p.A. entro e non oltre 1 ora dall'accadimento;
15. relativamente allo scarico in pubblica fognatura, l'A.U.A. potrà essere sospesa, revocata o modificata, con un preavviso di almeno 30 giorni, per comprovate esigenze del Servizio di Fognatura e Depurazione gestito dalla Piave Servizi S.p.A., dopo di che la Società LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L. dovrà provvedere, a propria cura e spesa, alla modifica, allo spostamento o alla rimozione della tubazione ed al ripristino delle pertinenze; ciò vale anche se verrà cambiato l'attuale sistema di fognatura, nel qual caso la Società LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L. dovrà adeguare la propria rete interna alle nuove esigenze, senza pretendere alcun indennizzo;
16. la Piave Servizi S.p.A. potrà imporre la temporanea chiusura dello scarico qualora si rilevassero disservizi e/o problematiche, anche non imputabili (direttamente e/o indirettamente) alla Società LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L. al Depuratore di Quarto d'Altino - Via Marconi, e senza che quest'ultima possa nulla eccepire né pretendere a qualsivoglia titolo. Fatti salvi i casi d'urgenza e/o la necessità per la Piave Servizi S.p.A. di garantire il servizio pubblico essenziale gestito, gli interventi programmati dovranno essere comunicati alla Ditta/Società LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L. con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni. La Società LAVANDERIA ADRIATICA S.R.L. dovrà provvedere immediatamente a detta chiusura e, a fronte di tale evenienza, deve fin d'ora strutturarsi in modo da garantire - per tutta la durata della chiusura - lo stoccaggio e l'eventuale smaltimento alternativo dei reflui prodotti;
17. **le comunicazioni relative allo scarico in pubblica fognatura devono essere trasmesse, oltre che all'Autorità competente, alla Piave Servizi S.p.A. anche in presenza di sole variazioni riguardanti la titolarità dello scarico e/o la modifica delle opere di scarico interne che non influiscano in alcun modo sulla qualità/quantità dello scarico autorizzato.**

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE UFFICIO IMPIANTI DEPURAZIONE
(ing. Francesca Scandolo)

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.



Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Impianti Depurazione - Sede secondaria di Roncade: Ing. Elena Caronia
Responsabile del procedimento: ing. Francesca Scandolo, Ufficio Impianti Depurazione

T04/FS/ec
M:\Comuni ZONA OVEST\Quarto d'Altino\Attività_PRODUTTIVE\Comunicazioni_2024\20240320_a_SUAP_Quarto_Lavanderia Adriatica S.r.l._Parere
AUA_Prot_n_Lavanderia Adriatica S.r.l._Parere_AUA.odt

Piave Servizi S.p.A.

**Numero verde
Servizio Clienti**
800 016076
**Numero verde
Pronto intervento**
800 590705

Sede legale
31013 Codognè (TV)
Via F. Petrarca, 3
Sede secondaria
31056 Roncade (TV)
Via T. Vecellio, 8

Capitale sociale
€ 6.134.230,00
interamente versato
C.F./P. Iva/Reg. Impr. TV
03475190272
R.E.A. TV 364485

Contatti
Tel. 0438 795743
Fax 0438 795752
www.piaveservizi.eu
info@piaveservizi.eu
pec: piaveservizi@legalmail.it

