



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas

Rif. **UNITA' LOCALE CHIOGGIA**  
Prot. n° **2018/34403**  
DIREZIONE FOGNATURA E DEPURAZIONE

Chioggia, **10/05/2018**

Spett.le  
**Città Metropolitana di Venezia**  
**Servizio Politiche Ambientali**  
Via Forte Marghera 191  
30173 -Mestre -VE  
[protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it](mailto:protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it)

c.a. dott. **S. Memoli**  
dott. **V. Bugno**

Trasmessa a mezzo PEC alla ditta in indirizzo  
per il tramite del SUAP del comune di CHIOGGIA  
[suap.ve@cert.camcom.it](mailto:suap.ve@cert.camcom.it)

Alla Ditta  
**Scavi e Trasporti Meo snc**  
Via S.Spirito, 11  
30015 CHIOGGIA VE  
[scavimeo@legalmail.it](mailto:scavimeo@legalmail.it)

**OGGETTO:** Pratica n. 01801340272-20032018-1144  
Ditta: **Scavi e Trasporti Meo snc**  
Impianto: CHIOGGIA VE – Via Maestri del Lavoro, 56  
Sede legale: CHIOGGIA VE – Via S. Spirito, 11  
Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013.  
**Atto di assenso 4000597537**

In relazione alla Vostra richiesta di atto di assenso, acquisita agli atti con ns. prot. 33589 del 08.05.2018, si evidenzia che nulla osta al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale, per l'**insediamento produttivo sito in Chioggia Via Maestri del Lavoro 56**, alle condizioni di seguito indicate.

- Vista l'istanza prot. 79586 del 09.04.2018 presentata dalla ditta Scavi e Trasporti Meo snc;
- Visto che il SUAP di Chioggia ha trasmesso la documentazione a Veritas spa con pec del 09.04.2018 e da noi acquisita agli atti con prot. 26761 del 09.04.2018;
- Vista la comunicazione di avvio del procedimento prot. 32485 del 03.05.2018;
- Vista la richiesta di atto di assenso inviata dalla Città Metropolitana di Venezia con prot. 32652 del 03.05.2018 e da noi acquisita agli atti con prot. 33589 del 08.05.2018;
- Vista ed esaminata la documentazione tecnica allegata alla richiesta di AUA relativa agli scarichi presentata dalla ditta;
- Visto il parere favorevole del Responsabile gestione impianti depurazione di VERITAS S.p.A. sull'accettabilità del refluo datato 08.05.2018, senza prescrizioni;
- Visto il Decreto Legislativo 03 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, le norme che contemplano parametri e valori limite di emissione degli scarichi di acque reflue industriali nella rete fognaria valevoli su tutto il territorio nazionale;
- Visto il Regolamento Fognatura emesso dal Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. n.1202 del 23/11/15;
- Vista la delega attuativa dell'art. 12 comma 4 del Regolamento di Fognatura e dell'art. 11 comma 4 della Convenzione per la Regolazione dello Svolgimento del Servizio Idrico Integrato del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. n.460 del 29/04/08;
- Visto la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 "Piano Tutela Acque";



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas

- Visto la DGRV n 80 del 27/01/2011 dal Titolo "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano Tutela Acque"
- Visto la DGRV n 842 del 15/05/2012 dal Titolo "Norme tecniche di attuazione"
- Visto il DPR 59 del 13/03/2013 e le DGRV 1775 del 03/10/2013 e DGRV 622 del 29/04/2014;
- Considerato che le caratteristiche chimico-fisiche del refluo, così come certificate dal richiedente nella documentazione allegata alla domanda, sono conformi a quanto contemplato alla tabella A allegata al presente atto, che ne costituisce parte integrante ed essenziale;
- Vista la Convenzione per la regolazione dello svolgimento del servizio idrico integrato del Consiglio di Bacino "Laguna di Venezia" del 22.12.2003 (art.1 comma 1);
- Considerato che dal 01 gennaio 2014 è entrato in vigore il nuovo Piano Analitico;

Si esprime

## ATTO DI ASSENSO

per il seguente **scarico soggetto ad AUA:**

- o **400567868 SC1 di acque reflue industriali Meteoriche di dilavamento art. 39 comma 1 PTA - Categoria 4 – Recupero e stoccaggio inerti non pericolosi** del piano analitico Veritas, nella fognatura comunale di Via Maestri del Lavoro, senza prescrizioni;

alle seguenti condizioni, valide per tutti gli scarichi sopra elencati:

- a) l'efficacia dell'autorizzazione è subordinata alla stipula/rinnovo entro 10 giorni dal ricevimento dell'autorizzazione, del contratto di utenza e rispetto delle condizioni ivi previste, al pagamento delle spese istruttorie ed alla costituzione del deposito cauzionale. E' in ogni caso fatto obbligo al Gestore di fornire tutte le informazioni ed allegati previsti sull'apposita modulistica Veritas spa finalizzati alla stipula del contratto medesimo se richiesti. Restano salvi tutti gli obblighi nei confronti di Veritas spa in qualità di Ente Gestore della fognatura comunale, in merito alla stipula ed all'osservanza del contratto di utenza e del pagamento delle relative spese. Rimangono a carico dell'Utente i relativi costi per l'effettuazione di prelievi ed analisi di controllo da parte di Veritas spa.
- b) mantenimento, da parte del Titolare dello scarico, delle caratteristiche del refluo entro i valori **limite di emissione** di cui alla tabella A allegata al presente atto;
- c) esecuzione, a cura di VERITAS, di **prelievi ed analisi**, effettuati in conformità alla normativa vigente, "*necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzatori e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi*", nonché alla determinazione dei parametri tariffari.  
La frequenza analitica e l'elenco dei parametri analitici sono stabiliti, come da contratto, dal **Piano Analitico** specifico per l'attività produttiva a cui lo scarico si riferisce secondo quanto previsto agli articoli 22 e 26 del Regolamento di fognatura. Il prelievo del refluo sarà effettuato nel punto di consegna così come individuato dall'Ente Gestore e dal Titolare dello scarico di comune accordo con la sottoscrizione del verbale di sopralluogo e verifica dello stato esistente.  
Si comunica che in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di fognatura del Consiglio di Bacino Laguna di Venezia prot. 1202 del 23 novembre 2015 Titolo 3 Articolo 24 Comma 2, **il costo di tutte le analisi di controllo degli scarichi è a carico del titolare dello scarico;**
- d) osservanza, a cura del titolare dello/gli scarico/i, delle quantità medie e massime di Portata (Q), COD, Fosforo (P), Azoto (N) dichiarate in fase di istruttoria con la Specifica Tecnica del Refluo e riportate in contratto;
- e) mantenimento delle condizioni di perfetto stato di efficienza dell/i misuratore di portata e dei campionatori installati, oltretutto l'obbligo di comunicare a mezzo PEC, eventuali anomalie e/o sospensioni e i relativi tempi di ripristino;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - tel. 041 7291111 - fax 041 7291110  
capitale sociale € 142.235.350 int. vers. - C.F. - P. Iva e n. iscrizione R.I. di Venezia 03341820276  
info@gruppoveritas.it www.gruppoveritas.it @gruppoveritas @gruppoveritas

f) oltre ad essere subordinata alla valutazione da parte di VERITAS S.p.A. dei risultati analitici di cui alla precedente lettera c), in caso d'inosservanza alle sue prescrizioni, VERITAS S.p.A. procederà dando comunicazione agli Enti di Controllo preposti.

Previa comunicazione, Veritas spa si riserva la facoltà, di richiedere l'installazione di sistemi di teletrasmissione del segnale dei misuratori di portata installati e/o di nuova realizzazione. I relativi costi di installazione e posa in opera saranno interamente a carico dell'utente.

La presente autorizzazione decadrà qualora il Titolare dello scarico apporti modifiche strutturali dell'attività e/o degli impianti tali da determinare una modifica qualitativa e/o quantitativa del refluo. In tal caso lo scarico dovrà essere di nuovo preventivamente autorizzato. Lo scarico può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la comunicazione di modifica sostanziale delle attività e/o degli impianti e/o qualitativa e/o quantitativa del refluo è stata tempestivamente presentata.

Infine, si rilascia

### **NULLA OSTA ALLO SCARICO**

Per i seguenti scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 34 del P.T.A.:

- o scarico denominato **4000567868 - di acque reflue assimilate alle domestiche - categoria DOM** - del piano analitico Veritas, nella fognatura comunale di Via Maestri del Lavoro, senza prescrizioni;

E' fatto salvo quanto previsto al precedente punto a).

Il titolare dello scarico inoltre dovrà comunicare a VERITAS S.p.a. ogni variazione societaria (fusioni, incorporazioni, controlli, collegamenti ecc.) comprese le variazioni dell'oggetto sociale e/o comunque del tipo di attività svolta entro e non oltre il termine di 10 giorni dal verificarsi dell'evento modificativo. Sono fatti salvi e impregiudicati diritti di terzi.

Rimaniamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti e/o delucidazioni  
Distinti saluti.

Documento firmato digitalmente  
Ing. Simone Grandin  
Direzione Fognatura e Depurazione

In allegato:

- Allegato A – Tabella Limiti di scarico nella pubblica fognatura.

*Bk*

### Allegato A - Tabella LIMITI di SCARICO nella PUBBLICA FOGNATURA

(Bacini fognari di Fusina, Lido, Cavallino, Chioggia, Quinto di Treviso, Preganziol)

Parametro		Unità di misura	Limiti
1	PH		6 -9,50
2	Temperatura	°C	//
3	Colore		Non percettibile con diluizione 1:40
4	Odore		Non deve essere causa di molestie
5	Materiali Grossolani		Assenti
6	Solidi Sospesi Totali	mg/l	200
7	BOD5 (O <sub>2</sub> )	mg/l	250
8	COD (O <sub>2</sub> )	mg/l	500
9	Azoto Ammoniacale (NH <sub>4</sub> )	mg/l	30
10	Azoto Nitroso (N-NO <sub>2</sub> )	mg/l	0.6
11	Azoto Nitrico (N-NO <sub>3</sub> )	mg/l	30
12	Fosforo Totale (P)	mg/l	10
13	Fluoruri (F)	mg/l	12
14	Cloruri (Cl)	mg/l	1200
15	Solfuri (H <sub>2</sub> S)	mg/l	2
16	Solfiti (SO <sub>3</sub> )	mg/l	2
17	Solfati (SO <sub>4</sub> )	mg/l	1000
18	Cianuri Totali (come CN)	mg/l	1
19	Cloro attivo libero	mg/l	0.3
20	Tensioattivi totali	mg/l	4
21	Alluminio	mg/l	2
22	Arsenico	mg/l	0.5
23	Bario	mg/l	//
24	Boro	mg/l	4
25	Cadmio	mg/l	0.02
26	Cromo totale	mg/l	4
27	Cromo VI	mg/l	0.2
28	Ferro	mg/l	4
29	Manganese	mg/l	4
30	Nichel	mg/l	4
31	Mercurio	mg/l	0.005
32	Piombo	mg/l	0.3
33	Rame	mg/l	0.4
34	Selenio	mg/l	0.03
35	Stagno	mg/l	//
36	Zinco	mg/l	1
37	Solventi clorurati	mg/l	2
38	Grassi e Oli animali/vegetali	mg/l	40
39	Idrocarburi totali	mg/l	10
40	Fenoli	mg/l	1
41	Aldeidi	mg/l	2
42	Solventi organici aromatici	mg/l	0.4
43	Solventi organici azotati	mg/l	0.2
44	Pesticidi fosforati	mg/l	0.1
45	Pesticidi Totali esclusi i Fosforati	mg/l	0.05
46	Aldrin	mg/l	0.01
47	dieldrin	mg/l	0.01
48	endrin	mg/l	0.002
49	isodrin	mg/l	0.002
50	Composti organici alogenati (n.c.a.)	mg/l	2
51	Saggio di tossicità acuta		Il campione non è accettabile quando dopo 24 ore il num. degli organismi immobili è uguale o maggiore dell'80% del totale