

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ente interferente: Veritas SpA

Via Altinia (VE)

Tipologia interferenza: acquedotto in cemento amianto DN 80 da sostituire

Codici: AQ_0X2_S

Il progetto prevede la sostituzione della condotta esistente in cemento amianto DN 80 con una tubazione in PEAD DN 125 PN 16 SRD 11Pe 100 con un tratto provvisorio (vedi planimetria allegata).

I lavori da eseguire consistono in:

- Esecuzione delle attività di scavo in strada, nel tratto evidenziato in planimetria
- Posa della nuova condotta
- Posa del pozzetto per alloggio valvola
- Collegamento alla condotta in esercizio
- Rinterri
- Ripristino del manto stradale

L'intervento sarà completato nel minor tempo possibile, riducendo al minimo l'impatto sulla circolazione stradale e garantendo sempre l'accesso ai residenti.

Tutte le attività seguiranno le normative vigenti in materia di segnaletica e sicurezza sul lavoro, assicurando una regolare circolazione sia pedonale che veicolare.

Verranno prese tutte le precauzioni necessarie per proteggere gli altri servizi presenti.

L'intervento sarà conforme alle attuali disposizioni di legge.